

A形操作開閉器 仕様変更のお知らせ

2019年10月吉日
株式会社 正興電機製作所

拝啓 貴社いよいよご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、ご採用頂いておりますA形操作開閉器の端子カバーにつきまして
下記内容により変更実施致したく、ご案内申し上げます。

敬具

記

1. 変更内容

A形操作開閉器の端子カバー統一化

2. 変更理由

A形操作開閉器の端子カバーは、ユニット数毎に設定しておりますので、それぞれ寸法が異なる為に部品点数も多く、在庫管理に負担が掛っております。

この為、一部のユニット数については、部品の統一化を行なうことで、部品点数の削減及び在庫管理の負担低減を行うことで納期管理の改善を行うものです。

3. 対象機種

A形操作開閉器の端子カバー付仕様

4. 変更詳細


ユニット数別に端子カバーの設定を下表内容に変更し、一部のユニット数については、統一致します。

尚、統一化に伴い製品取付パネルと端子カバーとの間に隙間が生じるものが御座いますが、端子部(充電部)は、保護されておりますので、性能上問題無いものと判断しております。

ユニット数	現行品	【参考図】		変更後	【参考図】	
		隙間(mm)	外観		隙間(mm)	外観
1	1ユニット用端子カバー	0	A	1ユニット用端子カバー	0	A
2	2ユニット用端子カバー	0	A		15	B
3	3ユニット用端子カバー	0	A	3ユニット用端子カバー	0	A
4	4ユニット用端子カバー	0	A		15	B
5	5ユニット用端子カバー	0	A	5ユニット用端子カバー	0	A
6	6ユニット用端子カバー	0	A		15	B
2(押引接点有)	押引接点付2ユニット用端子カバー	0	A	3ユニット用端子カバー	26	C
3(押引接点有)	押引接点付3ユニット用端子カバー	0	A	5ユニット用端子カバー	11	D

表(端子カバー内容詳細)

【参考図】



5. 変更開始日

2019年10月生産分より実施致します。